



正泽检测
ZHENGZE TEST



162712050322
有效期至2022年02月27日

监测报告

ZZJC-2021-H-11-034

项目名称: 大荔经开区污水处理厂噪声监测

委托单位: 陕西环保集团水环境(大荔)有限公司

陕西正泽检测科技有限公司

二〇二一年十一月二十四日





监测报告


ZZJC-2021-H-11-034

第 1 页, 共 1 页

项目名称	大荔经开区污水处理厂噪声监测		
委托单位	陕西环保集团水环境（大荔）有限公司		
监测目的	常规监测		
监测依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		
监测仪器	AWA6228+型多功能声级计	仪器编号	ZZJC-YQ-151
校准仪器	AWA6221A 声校准器	仪器编号	ZZJC-YQ-077
仪器校准值	2021 年 11 月 19 日 测量前: 93.8dB(A); 测量后: 93.8 dB(A)		

噪声监测结果

监测点位	2021 年 11 月 19 日	
	昼间 (dB(A))	夜间 (dB(A))
东厂界	55	48
南厂界	52	48
西厂界	51	46
北厂界	48	45
气象条件	风速: 1.2m/s; 天气: 晴	



噪声监测点位示意图

编制人: 王福阳
2021 年 11 月 24 日

室主任: 赵世
2021 年 11 月 24 日

审核者: 李朝华
2021 年 11 月 24 日

签发人: 王果花
2021 年 11 月 24 日