

222712050008  
有效期至2028年02月09日

# 监 测 报 告

ZZJC-2022-H-05-024

项目名称: 大荔城区污水处理厂噪声监测

委托单位: 陕西环保集团水环境(大荔)有限公司

陕西正泽检测科技有限公司

二〇二二年五月二十七日






# 监测报告

ZZJC-2022-H-05-024

第 1 页, 共 1 页

项目名称	大荔城区污水处理厂噪声监测		
委托单位名称	陕西环保集团水环境（大荔）有限公司		
被测单位名称	陕西环保集团水环境（大荔）有限公司		
委托方经办人	井小红	联系电话	13891351227
监测目的	常规监测		
采样方式	现场采样	监测日期	2022年5月21日
监测依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		
监测内容	噪声 监测点位：厂界四周 监测项目：噪声 监测频次：昼夜各一次，测一天		
评价依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中 2 类标准限值		

## 噪声

监测仪器	AWA6228*型多功能声级计	仪器编号	ZZJC-YQ-120
校准仪器	AWA6021 声校准器	仪器编号	ZZJC-YQ-152
仪器校准值	2022年5月21日 测量前：93.6dB(A)；测量后：93.9 dB(A)		
噪声监测结果			
监测点位	2022年5月21日		
	昼间 (dB(A))	夜间 (dB(A))	标准限值 (dB(A))
东厂界 1#	55	48	昼间：60 夜间：50
南厂界 2#	53	46	
西厂界 3#	52	47	
北厂界 4#	51	45	
气象条件	风速：1.2m/s；天气：晴		
结果评价	根据监测结果可知：厂界四周噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中 2 类标准限值的要求。		
 <p>噪声监测点位示意图</p>			
			注：▲表示噪声监测点位。

编制人：[Signature]

室主任：[Signature]

审核者：[Signature]

签发人：王果花

2022年5月27日

2022年5月27日

2022年5月27日

2022年5月27日