



222712050008
有效期至2028年02月09日

监测报告

ZZJC-2022-H-11-044

项目名称: 大荔城区污水处理厂噪声监测

委托单位: 陕西环保集团水环境（大荔）有限公司

陕西正泽检测科技有限公司

二〇二二年二月十日



监测报告

ZZJC-2022-H-11-044

第 1 页, 共 2 页

项目名称	大荔城区污水处理厂噪声监测		
委托单位名称	陕西环保集团水环境（大荔）有限公司		
被测单位名称	陕西环保集团水环境（大荔）有限公司		
委托方经办人	井小红	联系电话	13891351227
监测目的	常规监测		
采样方式	现场采样	监测日期	2022 年 11 月 28 日
监测依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		
监测内容	噪声 监测点位：厂界四周 监测项目：等效连续 A 声级 监测频次：昼、夜各监测 1 次，监测 1 天		
评价标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中 2 类排放限值		

一、噪声

监测依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		
监测仪器	AWA6228+ 多功能声级计	仪器编号	ZZJC-YQ-150
校准仪器	AWA6021A 校准器	仪器编号	ZZJC-YQ-191
仪器校准值	2022 年 11 月 28 日 测量前：93.7 dB(A)； 测量后：93.8 dB(A)		
噪声监测结果			
监测点位	2022 年 11 月 28 日		
	昼间（dB(A)）	夜间（dB(A)）	标准限值（dB(A)）
1#东厂界	53	48	昼间：60 夜间：50
2#南厂界	46	43	
3#西厂界	45	42	
4#北厂界	49	42	
气象条件	风速：1.2m/s； 天气：多云		
结果评价	根据监测结果可知，厂界四周噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中 2 类排放限值的要求。		





监测报告

ZZJC-2022-H-11-044

第 2 页，共 2 页

二、监测点位示意图




编制人: 


2022年12月10日

室主任: 

2022年12月10日

审核者: 

2022年12月10日

签发人: 

2022年12月10日