



192712050136  
有效期至2025年09月04日

副本

# 检测报告

No: BR2302020

项目名称: 大荔县城经开区污水处理厂常规监测 (噪声)

委托单位: 陕西环保集团水环境 (大荔) 有限公司经开区污水处理厂

报告日期: 二〇二三年三月一日



陕西博润检测服务有限公司



本 隔

## 说 明

1. 检测报告无MA标志、检验检测专用章和骑缝章无效，无编制人、室主任、审核人、签发人签字无效，报告涂改无效。
2. 委托方对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请复议，同时附上报告原件，逾期不予受理，对于不可重复性或不能复测的实验，本公司不进行复测。
3. 对现场不可复现的样品，报告仅对在特定时间、空间采集的样品负责。
4. 报告中现场调查结果包含的信息及数据仅供参考，不具有法律效应；报告中委托方所提供的信息及数据不具有法律效应。
5. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业机密、技术机密等履行保密义务。
6. 未经本公司书面授权，部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
7. 本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。
8. 本公司出具的数据以“ND”表示未检出。

检测单位：陕西博润检测服务有限公司

地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地工业二路 66 号五楼

座机：029-85935390 咨询电话：17791471807

邮箱：borunjiance@126.com

# 检测报告

No: BR2302020

第 1 页 共 2 页

## 1. 基础信息

项目名称	大荔县城经开区污水处理厂常规监测（噪声）		
项目编号	2302020		
项目地址	渭南市大荔县科技产业园区创业路西段北侧		
委托单位	陕西环保集团水环境（大荔）有限公司经开区污水处理厂		
联系人	弋戈	联系电话	18391835889
检测日期	2023 年 02 月 14 日		
检测内容	(1) 噪声 检测点位：1#厂界东侧、2#厂界南侧、3#厂界西侧、4#厂界北侧 检测项目：等效连续 A 声级 检测频次：检测 1 天，昼夜间各检测 1 次		
备注	检测依据、及检测点位示意图见附表		

## 2. 检测结果

噪声			
检测日期	检测点位	检测结果 (dB(A))	
		昼间	夜间
02 月 14 日	1#厂界东侧	56	45
	2#厂界南侧	53	44
	3#厂界西侧	54	44
	4#厂界北侧	52	43
标准限值		60	50
气象条件	02 月 14 日昼间：晴，风速 1.5m/s；夜间：晴，风速 1.4m/s		
结果评价	检测结果表明：该企业厂界噪声排放值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类声功能区标准限值要求。		

# 检测报告

No: BR2302020

第 2 页 共 2 页

## 3.附表

噪声检测依据		
检测项目	检测依据	仪器名称/型号/管理编号
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	声级计/AWA5688/BRJC-YQ-111 声校准器/AWA6022A/BRJC-YQ-026

  

检测点位示意图	

编制人: 叶倩

室主任: 郭鹏

审核人: 王立章

签发人: 王立章

签发日期: 2023年3月1日

