



192712050136
有效期至2025年09月04日

副本

检测报告

No: BR2303018

项目名称: 大荔县城区污水处理厂常规监测(2023年3月废水)
委托单位: 陕西环保集团水环境(大荔)有限公司
报告日期: 二〇二三年三月二十二日



陕西博润检测服务有限公司



说 明

1. 检测报告无MA标志、检验检测专用章和骑缝章无效，无编制人、室主任、审核人、签发人签字无效，报告涂改无效。
2. 委托方对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请复议，同时附上报告原件，逾期不予受理，对于不可重复性或不能复测的实验，本公司不进行复测。
3. 对现场不可复现的样品，报告仅对在特定时间、空间采集的样品负责。
4. 报告中现场调查结果包含的信息及数据仅供参考，不具有法律效应；报告中委托方所提供的信息及数据不具有法律效应。
5. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业机密、技术机密等履行保密义务。
6. 未经本公司书面授权，部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
7. 本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。
8. 本公司出具的数据以“ND”表示未检出。

检测单位：陕西博润检测服务有限公司

地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地工业二路 66 号五楼

座机：029-85935390 咨询电话：17791471807

邮箱：borunjiance@126.com

检测报告

No: BR2303018

第 1 页 共 3 页

1.基础信息

项目名称	大荔县城区污水处理厂常规监测（2023年3月废水）		
项目编号	2303018		
项目地址	陕西省渭南市大荔县城关镇东城南村		
委托单位	陕西环保集团水环境（大荔）有限公司		
联系人	井小红	联系电话	13891351227
采样日期	2023年03月08日	分析日期	2023年03月08日-03月14日
检测内容	(1) 废水 检测点位：废水总排口 检测项目：悬浮物、五日生化需氧量、色度、石油类、动植物油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷 检测频次：检测1天，每天3次		
备注	样品信息、检测依据等见附表		

2.检测结果

废水								
采样时间	检测点位	检测项目	检测结果				标准限值	结果单位
			第1次	第2次	第3次	平均值		
03月08日	废水总排口	化学需氧量	25	27	23	25	30	mg/L
		五日生化需氧量	5.3	5.5	5.0	5.3	6	mg/L
		悬浮物	8	9	7	8	10	mg/L
		动植物油类	0.06ND	0.06ND	0.06ND	0.06ND	1.0	mg/L
		石油类	0.06ND	0.06ND	0.06ND	0.06ND	1.0	mg/L
		阴离子表面活性剂	0.05ND	0.05ND	0.05ND	0.05ND	0.5	mg/L
		总氮	9.67	9.72	9.60	9.66	15	mg/L
		氨氮	0.674	0.627	0.642	0.648	1.5	mg/L
		总磷	0.23	0.22	0.25	0.23	0.3	mg/L

检测报告

No: BR2303018

第 2 页 共 3 页

废水								
采样时间	检测点位	检测项目	检测结果				标准限值	结果单位
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
03 月 08 日	废水总排口	色度	5	4	6	5	30	倍
		粪大肠菌群	3.9×10^2	4.8×10^2	4.2×10^2	/	1000	MPN/L
结果评价	检测结果表明:废水总排口各项检测项目均符合《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB 61/224-2018)表 1 A 标准限值。							

3.附表

废水样品信息			
检测点位	样品编号	样品描述	样品数量
废水总排口	2303018S0101-2303018S0103	包装完好,无破损,无污染 无色、无味、清澈	3
废水检测依据			
检测项目	检测依据	仪器名称/型号/管理编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL 滴定管 标准化学需氧量消解器 /HCA-100/BRJC-YQ-032	4 (mg/L)
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	电子天平 /PR224ZH/E/BRJC-YQ-023	4 (mg/L)
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀 释与接种法 HJ 505-2009	恒温恒湿箱 /HWS70B/BRJC-YQ-035	0.5 (mg/L)
动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪 /MAI-50G/BRJC-YQ-010	0.06 (mg/L)
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	可见分光光度计 /723N/ BRJC-YQ-012	0.025 (mg/L)
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪 /MAI-50G/BRJC-YQ-010	0.06 (mg/L)
色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	/	2 倍

检测报告

No: BR2303018

第 3 页 共 3 页

废水检测依据			
检测项目	检测依据	仪器名称/型号/管理编号	检出限
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987	可见分光光度计 /723N/BRJC-YQ-012	0.05 (mg/L)
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度 法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 /L5/BRJC-YQ-068	0.05 (mg/L)
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	可见分光光度计 /723N/BRJC-YQ-012	0.01 (mg/L)
粪大肠菌群	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的 测定 纸片快速法 HJ 755-2015	手提式高压蒸汽灭菌锅 /DSX-18L/BRJC-YQ-001 生化培养箱 /SPX-150BIII/BRJC-YQ-003	20 (MPN/L)

编制人:

叶倩

室主任:

李朝

审核人:

王章

签发人:

王章

签发日期: 2023年3月24日

